



フロン排出抑制法早わかり図解

(フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律)

※本チラシの画像は(株)空調タイムス社が作成した画像をもとに同社の協力を得て制作しています。

冷凍空調設備専門業者の役割が大幅に拡大

都道府県知事の登録を受けた
専門事業者以外はフロン類の
「充填」「回収」ができない
(「冷媒フロン類取扱技術者」等が充填を行う)




繰り返し充填の禁止

(修理を行わずに充填は禁止)




一定規模以上の機器は
「冷媒フロン類取扱技術者」等が
定期点検を行う



指定冷媒以外のフロン類の
充填をしてはならない

(他の冷媒を充填する場合は、機器メーカーへの確認やユーザーの了解が必要)



「充填量」「回収量」を記録保存し
年度ごとに都道府県知事へ報告



「充填証明書」
「回収証明書」を
機器の管理者に
交付しなければ
ならない(30日以内)



罰則 (充填回収業者関連)

1. 1年以下の懲役又は50万円以下の罰金

- ①未登録、虚偽登録
- ②業務停止命令違反
- ③みだり放出

2. 50万円以下の罰金

- ①充填基準違反
- ②行程管理票交付違反

3. 30万円以下の罰金

- ①未届出、虚偽届出

4. 20万円以下の罰金

- ①記録保存義務・虚偽記録違反
- ②未報告、虚偽報告
- ③立ち入り検査の拒否、妨害、忌避

5. 10万円以下の過料

- ①廃業未届出